

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
<u>1. Оборудование и изделия.</u>								
1.1.	Выключатель автоматический дифференциального тока 1п, In=16А, 230В, IP20	АВДТ32М 1Р 16А ГОСТ Р 51327.1	МАД32-5-016-С-10	ООО "ИЭК" г. Москва	шт.	2		
1.2.	Светильник светодиодный с мягким рассеяным светом без слепящего эффекта, 31Вт, 2700 Лм, 4000 К, 230В, исп. IP44/IP20	SAFARI DL LED 31	1170000880	"Световые тех." г. Москва	шт.	6		
1.3.	Светильник светодиодный настенный для архитектурной подсветки фасадов зданий, 8 Вт, 2x220 Лм, 6000 К, 230 В, цвет серебристый, исп. IP65	NBU 80 LED	1402000010	"Световые тех." г. Москва	шт.	9		
1.4.	Монтажная распаячная коробка для открытой установки, 100x100x50 мм, 8 входов (гермовводы), исп. IP54		SQ1401-0113	"TDM Electric" г. Москва	шт.	9		
1.5.	Бокс навесной на 2 модуля IP30	КМПн 2/2	МКР42-N-02-30-20	ООО "ИЭК" г. Москва	шт.	2		
1.6.	Выключатель 2-х. клавишный, для открытой установки, цвет белый, 10 А, 250 В, исп. IP20	ВС20-2-0-ББ ГОСТ Р 51324.1-2005	ЕVB20-K01-10-Дс	ООО "ИЭК" г. Москва	шт.	2		
1.7.	Зажим контактный винтовой (12шт.)	ЗВИ-30	SQ0510-0006	"TDM Electric" г. Москва	шт.	9		
1.8.	Кабель-канал (L=2000 мм)	16x16	SQ0402-0004	ООО "TDM Electric" г. Москва	шт.	40		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1. Электрооборудование и материалы должны иметь сертификат качества или соответствия стандартам РФ.
2. При отсутствии возможности приобретения электрооборудования указанного в проекте разрешается замена его на аналогичное других фирм производителей.

						0-20707-0-0-0.30.С0				
						ФКП "Комбинат "Каменский"				
						Объект: 476А		Здание: 40-0		
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Электроосвещение		Стадия	Лист	Листов
Разраб.			Рыдников					Р	1	2
Проверил			Руснак					ФКП "Комбинат "Каменский" СКТБ 2018 г.		
Н. контр.			Руснак							
ГИП			Новак							
Нач. бюро			Руснак			Спецификация оборудования, изделий и материалов		ФКП "Комбинат "Каменский" СКТБ 2018 г.		
Гл. констр.			Куренсков							

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1.9.	Скоба металлическая однолапковая с внутр. d=25-26 мм	ТУЗБ-1448-82		ООО "ИЭК"				
1.10.	Дюбель с шурупом 3,5X40	ТУЗБ-941-79	СМАТ10-25-100	г. Москва	шт.	12		
					шт.	50		
	<u>2. Кабельные изделия.</u>							
2.1.	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением сечением 3x1,5 мм ²	ВВГнг(А)-LS-0,66 ГОСТ 31996-2012		ООО "Холдинг Кабельный Альянс"				
				г. Кольчугино	м	140		
	<u>3. Материалы</u>							
3.1.	Труба 20x2,8	ГОСТ 3262-75			м	12		
3.2.	Труба гофрированная ПВХ φ20 мм		SQ0401-0002	"TDM Electric" г. Москва	м	26		
3.3.	Металлорукав в ПВХ изоляции	РЗ-Ц-П 20	SQ0407-0115	ООО "TDM Electric" г. Москва	м	6		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

0-20707-0-0-0.30.00

Лист

2

Лист 5

Формат А3